

RHEINZINK – Følset tagdækning på krydsfiner:

<DBK-kode> Tagdækning på krydsfiner, zink

4.1 Orientering

bips B2.360, *Basisbeskrivelse – tagdækning* er sammen med denne detaljeprojekts beskrivelse gældende for arbejdet.

4.2 Omfang

Arbejdet omfatter leverance og montage af:

- Følset tagdækning i zink inkl. struktureret skillelag.

Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet

-

Følgende leveres, men monteres under andet arbejde

-

Følgende leveres og monteres under andet arbejde

-

4.3 Lokalisering

Arbejdet omfatter tagdækninger på <bygning x, y og z>.

4.4 Tegningshenvisning

- <Hovedtegning x>
- <Plantegning x>
- <Snittegning x>
- <Detailtegning x>

4.5 Koordinering

Der skal foretages koordinering med følgende arbejder:

- <Tag, skeletkonstruktion/undertag>
- <Ovenlysvinduer>
- <Skorstene>
- <Ventilation/ventilationskanaler>
- <Ydervægge>

4.6 Tilstødende bygningsdele

Zinkbanerne monteres på struktureret skillelag fastgjort på krydsfiner.

Der skal udføres tilslutninger til forudgående bygningsdele:

- <Tag, skeletkonstruktion/undertag>
- <Ovenlysvinduer>
- <Skorstene>
- <Ventilation/ventilationskanaler>
- <Ydervægge>

Bygningsdelene kan forventes overtaget med tolerancer som beskrevet under punktet "mål og tolerancer" i den enkelte bygningsdelsbeskrivelse.

Ventilation af taget udføres under andet arbejde.

Efter nærværende bygningsdel følger følgende bygningsdele/arbejder:

- <Ovenlysvinduer>

4.7 Projektering

Nedenstående projekteringsmateriale skal udføres af entreprenøren.

- <>

For alle byggematerialer tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.

Al projekteringsmateriale godkendes af byggeledelsen inden igangsætning af arbejdet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder.

4.8 Undersøgelser

Før arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at bygningsdele opført under punktet "Tilstødende bygningsdele" er udført og har færdige overflader.

Såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse ikke er til stede, skal der straks rettes henvendelse til byggeledelsen.

4.9 Materiale og produkter

Zink: Zinkbane til fuldt understøttende tagdækning. Titanzink med en renhedsgrad på 99.995%. Overflade <valsblank, forpatineret blågrå; forpatineret skifergrå>. Tykkelse <0,70;0,80>mm. Banebredde <400-600>mm. Banelængde op til 10m (evt. op til 16m). Materialet skal være 100% genanvendeligt og QUALITY ZINC-mærket.

Inddækninger: Som zink.

Skillelag: Strukturmåtte <med;uden> undertag. Nettotykkelse 7 mm.

Garanti

Min. 30 års garanti på facadebeklædning.

4.10 Udførelse

Tagdækningen udføres som bånddækning med stående <dobbeltfals;vinkelfals> med <400-600>mm centermål/banebredde.

Tagdækningen inkl. struktureret skillelag udføres på underlag af krydsfiner udført under andet arbejde. Montagen af zinkbanerne startes ved gavl eller andet karakteristisk udgangspunkt. Pasbaner anvendes/indbygges efter behov. Placering af og banebredde på pasbaner skal godkendes af byggeledelsen før montageopstart.

Gennembrydninger og afslutninger samt befæstigelse skal ske jævnfør tegningsmaterialet <og hvor dette ikke forekommer jævnfør leverandøranvisning>.

Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. bydelser, der er nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.

Overskridelser af ovennævnte må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. leverandøranvisninger.

Tagfod udføres med <stående rund, stående skråt, stående lodret> afslutning.

Vindskede udføres <uden; med> liste.

Rygning udføres som <høj rygning/lav rygning> med ventilationsspalter.

Skotrende udføres som <forsænket rende; rende med enkeltfals og påloddet ekstrafals; rende med enkeltfals>.

4.11 Mål og tolerancer

Mål og tolerancer

Følgende mål og tolerancer for bygningsdelen skal overholdes.

Profilering på maskine

Underfals 9 mm, ingen plustolerance.

Overfals (vandret kant) 10 mm, +/- 0,5 mm

<>

Overtrædes disse, skal byggeledelsen straks gøres opmærksom herpå.

4.12 Prøver

Der leveres en prøve på følgende materialer:

- Zink

Der skal opføres en prøvebeklædning på minimum 1 m² for fastlæggelse af udfaldskrav. I prøven udføres eksempler på alle forekommende samlinger til godkendelse hos byggeledelsen.

Prøvebeklædningen, der danner grundlag for vurdering af kvaliteten af produkter, udførelse samt geometri og skal godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes.

Prøven kan, såfremt den godkendes, indgå i den endelige bygningsdel.

4.13 Arbejdsmiljø

-

4.14 Kontrol

Entreprenøren skal løbende udføre og dokumentere følgende kontroller af bygningsdelen:

- Korrekt materiale
- Anvendelse af strukturmåtte
- Antal hafter (fastgørelse)
- Placering af fasthaftezone
- Monteret tætningsbånd i falsen ved taghældninger < 7 grader
- Taget højde for ekspansion
- <>

Når bygningsdelen er færdiggjort skal den gennemgås af byggeledelsen, før arbejdet kan betegnes som afsluttet.

Entreprenøren skal påregne deltagelse i <min. 1> gennemgangsmøder.

4.15 Drifts- og vedligeholdelsesdokumentation

Ved aflevering af bygningsdelen skal entreprenøren stille følgende drifts- og vedligeholdelsesdokumentation til rådighed:

- Reparations- og vedligeholdelsesvejledning
- Datablade for alle anvendte materialer
- Garantibevis
- Oversigt over forventet levetid for bygningsdelen
- <>